

GHP定期点検報告

				ガス種		点検日			
				13A		西暦			
				LPG					
お客様	様			室外機					
				製番					
発注先				メーカー		点検者			
エンジンのかかり具合		室外機の異音振動		運転時間	今回	—	h		
排気の状態		コントローラーの機能			前回	—	h		
調速の状態		室内機の取付外観、異音			差引き	—	h		
バルブクリアランスの調整0.3mm		リモコンの機能		点検作業記号	良好	V	不良	X	
プラグの状態		ガス漏れ警報機の作動			清掃	C	交換	○	
スターターモーターの作動		ラジエターキャップの状態			補充	L	交換必要	◎	
エアエレメントの状態		燃料ガスの漏れ			調整	A	締付	T	
ディストリビューターの作動		エンジンオイルの漏れ			修理	S	確認	K	
エンジンストップパークリアランス		冷却水の漏れ			該当なし	—			
ゼロガバナ、ミキサーの作動		冷媒の漏れ							
電子ガバナ、電磁弁の作動		タイミングベルトの張り劣化							
スピコンの作動		コンプレッサーベルトの張り劣化							
点火コイル配線、カプラーの状態		オルタネーターベルトの張り劣化							
高圧コード類の劣化		燃料ガスホースの取付劣化							
各部品の固定外観損傷		排気ガスホースの取付劣化							
コンプレッサーの取付振動		ブローバイホースの取付劣化							
冷却水ポンプの取付振動		冷却水ホースの取付劣化							
		ドレン充填石の状態							
定期交換部品	部品名		部品名		追加作業				
	エンジンオイル (注)		燃料ホース						
	オイルエレメント		吸気ホース						
	点火プラグ		排気ガスホース						
	エアエレメント		排気ドレンホース						
	コンプレッサーベルト		ブローバイホース						
	タイミングベルト		ブローバイフィルター						
	クーラント (注)		ドレンフィルター						
	バッテリー		高圧コード						
	オルタネーター		ラジエターキャップ						
	オルタネーターベルト								
ガス漏れ警報機									
系統				冷媒圧力					
				冷房	HP		LP		
				Mpa					
特記事項									